



ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ
«Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»**

Αθήνα, 27-01-2023
Αριθ. Πρωτ.: ΕΞΕ2351-01/02/2023

Ταχ. Δ/ση: Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου – Γουδή
Υπηρεσία : Δ/ση Διοικητικής - Οικονομικής
Υπηρεσίας
Υποδ/ση : Οικονομικού
Τμήμα : Προμηθειών
Πληροφ. : Σταματία Τραμπέλη
Τηλ. : 213 2013147, 213 2013152, 213 2013242
Fax: : 213 2013118
e-mail : s.trabeli@paidon-agiasofia.gr

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ
ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗ (ΕΒΑΡΟΡΑΤΟΡ)
ΤΟΥ ΝΟ1 ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ MCQUAY ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΟΓΩ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
(ΑΡΘΡΑ 118 ΚΑΙ 120 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ)**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις :

- 1.1 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ Α' 81 /4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα.
- 1.2 του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ Α' 25 /9-2-2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ Ν.Π. εποπτευομένων από το ΥΥ&ΚΑ και λοιπές διατάξεις»
- 1.3 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α' 112 /13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
- 1.4 των άρθρων 21 & 23 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α'141 /17-08-2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».
- 1.5 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204 /15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.3588/2007(πτωχευτικός κώδικας) Προπρωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.»
- 1.6 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74 /26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις»

- 1.7 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143 /28-06-2014) «*Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.*
 - 1.8 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-16) «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 - 1.9 του Ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α' 74/19-05-2017) «*Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.*»
 - 1.10 του Ν.4727/2020 (ΦΕΚ Α' 184/23-09-2020) «*Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.*»
 - 1.11 του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α' 145/5-8-2016) «*Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.*
2. Την υπ' αριθ. 9/32/21-12-2022 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα και η διενέργεια διαγωνισμού για την αντικατάσταση του διαβρωμένου και πλήρως κατεστραμμένου εξατμιστή (Evaporator) του Νο1 ψυκτικού μηχανήματος McQuay του κεντρικού μηχανοστασίου του Νοσοκομείου λόγω παλαιότητας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρα 118 και 120 του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), συνολικής πιθανής δαπάνης € 17.000,00 πλέον Φ.Π.Α (€ 21.080,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

σας προσκαλεί να υποβάλλετε προσφορά για την αντικατάσταση του διαβρωμένου και πλήρως κατεστραμμένου εξατμιστή (Evaporator) του Νο1 ψυκτικού μηχανήματος McQuay του κεντρικού μηχανοστασίου του Νοσοκομείου λόγω παλαιότητας.

Πιθανή συνολική δαπάνη €17.000,00 πλέον Φ.Π.Α ή €21.080,00 συμπ. Φ.Π.Α. 24%

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές θα κατατεθούν σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Α' της παρούσης.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για 120 ημέρες τουλάχιστον από την επομένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών iSupplies έως την Τετάρτη 08/02/2023 και ώρα 14:00, ενώ θα κατατεθούν και σε έντυπη μορφή μετά την ηλεκτρονική υποβολή τους στο iSupplies, έως τις 12:00 μ.μ. της επομένης εργάσιμης ημέρας, ήτοι την Πέμπτη 09/02/2023, στο Πρωτόκολλο στη Γραμματεία του Νοσοκομείου σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία της πρόσκλησης.

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το κριτήριο ανάθεσης είναι **η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής**.

Η προσφορά θα γίνει δεκτή, εφόσον πληροί το άρθρο 1 της παρούσης και δεν υπερβαίνει την πιθανή δαπάνη.

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η ανάθεση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων αναδόχων που μειοδότησαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του αρ. 90 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147).

Μετά την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης ανάθεσης, ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να υπογράψει σχετική σύμβαση προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, και συγκεκριμένα:

i) απόσπασμα ποινικού μητρώου με ημερομηνία έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν την υποβολή του ή ελλείπει αυτού, ισοδύναμο εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά για:

- Τις περιπτώσεις ΕΠΕ, ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), ΟΕ. και ΕΕ, τους διαχειριστές.
- Τις περιπτώσεις Α.Ε., τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Τις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

ii) Φορολογική ενημερότητα.

iii) Ασφαλιστική ενημερότητα

iv) Αποδεικτικά Έγγραφα Νομιμοποίησης:

- Για Ανώνυμη εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό της, β) σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού και γ) Φ.Ε.Κ., στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας.
- Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε.
- Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού.
- Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Τα νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και

τα μέλη Δ.Σ. της Α.Ε. και τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή της το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 19 του Ν. 4412/2016, περί οικονομικών φορέων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ. ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

Τμήμα Προμηθειών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗ (EVAPORATOR) ΤΟΥ Νο1 ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ MCQUAY ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

Στην Αθήνα σήμερα 16.12.2022 συνεδρίασε η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια διαγωνισμού για αντικατάσταση του διαβρωμένου και πλήρως κατεστραμμένου εξατμιστή (Evaporator) του Νο1 ψυκτικού μηχανήματος McQuay του κεντρικού μηχανοστασίου του Νοσοκομείου λόγω παλαιότητας, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 13574-21/06/2022 απόφαση του Διοικητού του Νοσοκομείου και αποτελείται από τους:

- Τσουκάτο Τριαντάφυλλο Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε.
- Γεωργόπουλο Μιχαήλ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Τ.Ε.
- Σκουφίτσα Ιωάννη Διοικητικό Δ.Ε.

Α) Αντικείμενο Εργασιών

Αντικατάστασης του διαβρωμένου και πλήρως κατεστραμμένου εξατμιστή (Evaporator) του Νο1 ψυκτικού μηχανήματος McQuay.

Ο νέος εξατμιστής (Evaporator) του υδρόψυκτου ψύκτη McQuay Νο1 θα είναι:

- Δύο (2) ψυκτικών κυκλωμάτων
- Φλατζωτός : Με φλάντζες νερού DN150
- Τύπου: Shell & Tube
- Ψυκτικού μέσου R407
- Ισχύος: 650KW
- Ψυκτικών τόνων: 185 RT
- Χαρακτηριστικά ροής (Flowrate): 110m³ /h
- Είσοδος Κρύου νερού (Inletwatertem.): +12oC
- Έξοδος Κρύου νερού (Outletwatertem.): +7 oC
- Πτώσηπίεσης (Pressure drop) : 55Kpa
- ΌγκοςΑερίου (Volume gas): 85 lit.
- Όγκος Νερού (Volume H₂O): 240 lt

Απαιτούμενα υλικά εγκατάστασης και προσαρμογής:

- Τμήματα σωληνώσεων και εξαρτήματα βαρέως τύπου
- Βάνες σφαιρικές 6" τύπου πεταλούδας
- Μεταλλικοί σφικτήρες σύνδεσης (κολιεδες) βαρέως τύπου
- Τμήματα ψυκτικών χαλκοσωλήνων και εξαρτημάτων
- Σιδηροκατασκευή έδρασης του νέου εξατμιστή
- Μονωτικές πλάκες Armaflex 22mm

Αναλώσιμα υλικά:

- Φιάλεςοξυγόνου και αζώτου
- Ασημοκολλήσεις και ηλεκτρόδιασυγκόλλησης
- ΨυκτικόμέσοFreonR-407

- Πολυεστερικόψυκτελαιο
- Αλλαγή φίλτρων υγράς γραμμής

Εργασίες αντικατάστασης εξατμιστή:

- Μεταφορά του νέου εξατμιστή στο κεντρικό μηχανοστάσιο του Νοσοκομείου
- Υδραυλική και ψυκτική αποσύνδεση του παλαιού εξατμιστή
- Υδραυλική και ψυκτική σύνδεση του νέου εξατμιστή
- Προμήθεια και τοποθέτηση δυο (2) βανών 6'', τύπου πεταλούδας
- Πρεσάρισμα της εγκατάστασης με άζωτο
- Έλεγχος απόλυτης στεγανότητας
- Τοποθέτηση εξωτερικής μόνωσης στον νέο εξατμιστή καθώς και στις σωληνώσεις
- Προμήθεια και τοποθέτηση νέων φίλτρων υγράς γραμμής (οχτώ (8) τεμ)
- Πραγματοποίηση κενού αέρος
- Προμήθεια και πλήρωση με νέο ψυκτέλαιο (~38Lt)
- Προμήθεια και πλήρωση της εγκατάστασης με νέο ψυκτικό μέσο (~60 kg)
- Έλεγχος οργάνων αυτοματισμού και οργάνων ασφαλείας.
- Δοκιμαστική λειτουργία
- Εκκίνηση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία
- Αμπερομέτρηση και κατάθεση φύλλου ελέγχου

Μαζί με την κατάθεση της προσφοράς των ενδιαφερόμενων, το αρχείο θα συνοδεύεται από φύλλο συμμόρφωσης σε σχέση με τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές, **επί ποινή αποκλεισμού.**

Β) Γενικά

- Άμεση αποκατάσταση της βλάβης, εντός 45 ημερών, από την υπογραφή της σύμβασης (παράδοση σε πλήρη λειτουργία).
- Να παρέχεται εγγύηση τουλάχιστον για δύο χρόνια των υλικών και των εργασιών.
- Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν τις από τον Νόμο προβλεπόμενες άδειες ψυκτικών (ΦΕΚ Β' 3//08/01/2013 και θα απασχοληθούν τουλάχιστον δύο (2) τεχνίτες (να κατατεθούν φωτοτυπίες των αδειών).
- Οι συμμετέχοντες θα έχουν μόνιμη σχέση εργασίας με τους τεχνικούς που θα πραγματοποιήσουν την συντήρηση (θα αποδεικνύεται από τα αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα, κατάσταση επιθεώρησης εργασίας, Ι.Κ.Α κ.τ.λ.).
- Στις υποχρεώσεις του μειοδότη είναι και η καθημερινή συμπλήρωση Ημερολογίου Έργου που θα κατατίθεται στην τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου.
- Όλο το προσωπικό του αναδόχου που θα εργαστεί, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τις προβλεπόμενες δόσεις του εμβολίου κατά του Covid-19 και να επιδείξει αρνητικό rapidtest 48 ωρών, για την είσοδό του στους χώρους του Νοσοκομείου.
- Πριν την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να φροντίσει ώστε όλες οι εργασίες να λάβουν χώρα χωρίς την πρόκληση αναστάτωσης και προβλημάτων στους υπόλοιπους χώρους του Νοσοκομείου. Ο ανάδοχος που θα αναλάβει την εκτέλεση των

εργασιών, υποχρεούται να λαμβάνει τα κατά νόμο αναγκαία μέτρα για την προστασία του προσωπικού από ατυχήματα για τα οποία φέρει αμέλεια την αστική και ποινική ευθύνη.

- Κατά την εκτέλεση του έργου ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους νόμους, διατάγματα, οδηγίες και γενικά τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.
- Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις εργασίες με έμπειρο προσωπικό, του οποίου είναι ο αποκλειστικός εργοδότης και ο μόνος υπεύθυνος έναντι παντός τρίτου για την ακριβή τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Οι κάθε είδους καταβολές προς τα ασφαλιστικά ταμεία για όλο το προσωπικό του αναδόχου θα βαρύνουν τον ίδιο.
- Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει με δική του ευθύνη και δαπάνη, κάθε μέτρο απαραίτητο για την πλήρη, έντεχνη και έγκαιρη εκτέλεση του έργου.
- Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνεται η συγκέντρωση και απομάκρυνση από τους χώρους του Νοσοκομείου, των προϊόντων αποξήλωσης των υλικών.
- **Οι εργασίες θα εκτελεστούν υπό την παρακολούθηση και σύμφωνα με τις οδηγίες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου και αυστηρά κατά τις ώρες 07.00πμ-15.00 μμ και μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες.**
- Οι εργασίες όπως οι ποσότητες ή το είδος των υλικών που αναφέρονται παραπάνω, είναι ενδεικτικά προς διευκόλυνση των διαγωνιζόμενων. Σε κάθε περίπτωση οι τελικές ποσότητες και το είδος των υλικών που απαιτούνται θα παρθούν με μέριμνα του εκάστοτε αναδόχου. Τα εκάστοτε υλικά και οι εργασίες (είτε αναφέρονται παραπάνω είτε όχι) που θα χρειαστούν για την πλήρη αντικατάσταση του εξατμιστή (Evaporator), περιλαμβάνονται οι μέσα στην τιμή προσφοράς που θα δοθεί από τους διαγωνιζόμενους.
- Τέλος οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους 'Βεβαίωση Επίσκεψης' την οποία θα παραλάβει Πιστοποιημένος Τεχνικός με την ανάλογη ειδικότητα των εργασιών ή Μηχανικός της εταιρείας από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. Σε περίπτωση μη κατάθεσης της παραπάνω 'Βεβαίωσης', η προσφορά δε θα γίνεται δεκτή. Οι προτεινόμενες ώρες για ενημέρωση του είδους και των εργασιών που απαιτούνται είναι 09:00 πμ-12:00 μμ.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την χαμηλότερη συνολική τιμή και οι προσφορές θα δοθούν σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

A/A	Περιγραφή είδους / εργασίας	Μ.Μ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (χωρίς ΦΠΑ)	Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ)
1	ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ (EVAPORATOR) ΤΟΥ Νο1 ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ MCQUAY ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ CPV: 42531000Κ.Α.Ε. 1439 Αρ. Λογαριασμού: 25.01.42.0000 Κωδ. Είδους: 22 22014 018 000006	τεμ	1	11.500 €	11.500 €

2	ΣΕΤ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗ (ΕVAPORATOR) ΤΟΥ Νο1 ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ MCQUAY ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. CPV: 42531000Κ.Α.Ε. 1439 Αρ. Λογαριασμού: 25.01.42.0000 Κωδ. Είδους: 22 22014 018 000007	τεμ	1	3.500 €	3.500 €
3	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗ (ΕVAPORATOR) ΤΟΥ Νο1 ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ MCQUAY ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. CPV:50532000 Κ.Α.Ε. 40879 Αρ. Λογαριασμού: 62.07.19.0000 Κωδ. Είδους: 26 90003 001 000004	τεμ	1	2.000 €	2.000 €
Γενικό Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ 24%):					17.000 €
ΦΠΑ 24%:					4.080€
Γενικό Σύνολο (με ΦΠΑ 24%):					21.080€